



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

**Градска топлана**

**37000 КРУШЕВАЦ, Јасички пут бб, Телефони: 037/426-482; 426-109 Факс: 037/442-180**  
**Поштански фах 41 Текући рачуни : 205-85001-98 \* 115-192300-23 \* 290-11862-59**

ПРЕДМЕТ: **Одговор** на постављено питање потенцијалног понуђача

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12), ЈКП "Градска топлана" Крушевац, у вези са ЈН 02/14 ЕЛЕКТРО РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ, даје следеће одговоре на постављена питања :

**ПИТАЊЕ 1** : "У партији 10 - електро-ормани, из Ваше набавке ЈН 02/2014, да ли можемо да понудимо следеће димензије :

Позиција бр. 1 - 2000x1000x400

Позиција бр. 2 - 600x800x300

Позиција бр. 3 - 400x400x210 ?

Напомињем да је произвођач " Schrack ".

**ОДГОВОР**: Наведене димензије ормана су димензије постојећих електро ормана, који су предвиђени за реконструкцију. Димензије понуђених Schrack - ових ормана су стандардне и приближне траженим , у њих може да се смести предвиђена опрема, те су према томе прихватљиви у понуди.

**ПИТАЊЕ 2: Партија I - ОСИГУРАЧИ**

1.Позиција 1-Потребан нам је напон и дужина ножа (од центра до центра рупе са ножевима) 78 или 110mm?

2.Позиција 3-Потребан нам је напон, величина осигурача(NV00 или NV0), карактеристике осигурача (AR или GR)?

**ОДГОВОР**: Партија I - позиција 1 - "Siba" ултра рапид 690 V , size 4 - 78 mm

Партија I - позиција 3 - 500V, NV00, AR карактеристика

**Партија IV -ТАСТЕРИ**

1.Позиција 20 - Да ли скала треба да буде од 0-200 или од 0-400 А

2.Позиција 21 - Да ли скала треба да буде од 0-600 или од 0-300А

3.Позиција 22 - Да ли скала треба да буде од 0-1600 или од 0-800 А

**ОДГОВОР**: Партија IV - позиција 20 - скала од 0-400 А

Партија IV - позиција 21 - скала од 0-600 А

Партија IV - позиција 22 - скала од 0-1600 А

**Партија VI - Каблови и инсталациони проводници**

1. Позиција 26 - Потребне су нам неке техничке карактеристике и за шта се користи овај

проводник јер под овом ознаком не постоји?

**ОДГОВОР:** Партија VI - позиција 26 - Мисли се на финожично бакарно уже 25 mm<sup>2</sup> са изолацијом од гуме. Користимо га за повезивање прибора (клешта) апарата за електролучно заваривање.

### **Партија VII - Разно**

1. Позиција 9 - Које димензије разводне кутије су у питању?
2. Позиција 46 - PVC везице 4x250 не постоје, да ли је потребно да понудимо 3,5x250 или 4,8x250?

**ОДГОВОР:** Партија VII - позиција 9 - Мисли се на обичну бакелитну разводну кутију за монтажу на зид, димензија 80x80x40 mm.

Партија VII - позиција 46 - PVC везица 4,8 x 250.

### **ПИТАЊЕ 3 : Партија IV -ТАСТЕРИ, СИГНАЛНЕ СИЈАЛИЦЕ И ИНСТРУМЕНТИ**

1. За ставке 16 и 17 у конкурсној документацији се не види које је навојно грло-молим наведите.

2. За позиције 20,21,22,23 и 24 достављам Вам каталог Schneiderovih амперметара и волтиметара ,па бих Вас замолила за тачну ознаку ,ако Вам понуђени типови одговарају, обзиром да су им уградне мере 72x72 и 96x96.

**ОДГОВОР:** Партија IV - позиција 16 и 17 - сигнална сијалица, грло E10.

Партија IV - позиције 20, 21 и 22 све уградни амперметри са кретним гвожђем, класе 1,5, уградних димензија 96x96 , 3 In.

Позиција 23 - уградни милиамперметар са кретним калемом 4-20 mA, 72x72 mm

Позиција 24 - уградни волтметар 0-600 V, 96x96 mm

### **ПИТАЊЕ 4 : Партија VII - Разно**

1. Позиција 42 - Да ли штапни термостат има или нема спољну регулацију као и да ли је убодни или има "жабице" за качење?

**ОДГОВОР:** Партија VII - позиција 42 - мисли се на регулациони термостат опсега 30-80° C, штапни, убодни, 250 V, 16A.

### **ПИТАЊЕ 5: Партија VI - Каблови и инсталациони проводници**

1. Молим Вас да дефинишете који кабл се тражи на позицији бр. 26 из партије VI Каблови и инсталациони проводници, да ли је то P/F? Као ознака G/F ни једна фабрика га не производи?

**ОДГОВОР:** Партија VI - позиција 26 - Ово појашњење је већ дато кроз одговор на постављено питање 2. У питању је финожично бакарно уже 25 mm<sup>2</sup> са изолацијом од гуме. Користимо га за повезивање прибора (клешта) апарата за електролучно заваривање.

**Напомињемо да додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне документације.**

ЈКП "Градска топлана"

---