



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
**Градска топлана**

37000 КРУШЕВАЦ, Мике Стојановића 13, Телефони: 037/426-482; 426-109 Факс: 037/442-180 Комерц: 441 255 Текући рачуни : 200-2370510101019-86 \* 160-7439-69 \* 205-85001-98 \*



**PREDMET:** Odgovor na postavljeno pitanje potencijalnog ponuđača

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 124/12, br. 14/15, br. 68/15), JKP "Gradska toplana" Kruševac, u vezi sa JN 15/17 : ARMATURA, daje sledeći odgovor na postavljena pitanja :

**PITANJE 1 :**

Partija 1 kuglaste slavine

Da li je dozvoljeno ponuditi kuglaste slavine mera prema standardu 558-1 red 27?

**ODGOVOR 1:**

a) Dozvoljeno je ponuditi kuglaste slavine sa standardnom ugradnom merom po standardu EN 558 red 27, samo za dimenzije od DN15 do DN32

b) Za slavine sa kratkom ugradnom merom, bez prirubnica tip LUG ili WAFER, ugradne mere trebaju biti za PN16 :

DN 40 56 mm

DN 50 65 mm

**PITANJE 2:**

Partija 2 leptirasti

Na strani 7/56 stoji da materijal kućišta treba da bude EN GJL 250.

Pitanje glasi: da li je dozvoljeno ponuditi leptir sa telom izrađenim od EN GJL 200, s obzirom da proizvod ispunjava sve zahteve u pogledu primenjenih standarda, temperatura i pritisaka.

**ODGOVOR 2:** Nije dozvoljeno ponuditi leptir sa kućištem od materijala EN GJL 200, zahtevamo da ono bude od EN GJL 250 zbog boljih mehaničkih osobina.

**PITANJE 3:**

Partija 4

Aksijalni kompenzatori sa fiksnim prirubnicama i unutrašnjim rukavcem PN16

Na strani 11/56 stoji da prirubnice treba da budu pocinčane, a radna temperatura je -80 do +420°C.

Ako su prirubnice pocinčane znači da su od ugljaničnog čelika – pocinčane, koji sa druge strane, ne može biti za temperaturu od – 80 C.

Osim toga, ako su prirubnice pocinčane, prohron se ne može zavariti na pocinčanu prirubnicu da bi ona bila fiksna već bi morala biti leteća—slobodna.

Molimo Vas da definišete radne uslove i u skladu sa njima vrste materijala i prirubnica.

**ODGOVOR 3:** Radna temperatura za navedene materijale kompenzatora može biti od -10° C do +300°C. Prirubnice moraju biti izrađene od čelika S235JR 1.0038, što odgovara po DIN-u RSt 37-2. Mogu biti slobodne.

Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju.

**PITANJE 4:** Zainteresovani smo za ovu Javnu Nabavku, za partiju II LEPTIRASTI ZATVARAČI MEĐUTIM VI STE STAVILI ROK ISPORUKE 15 DANA OD VAŠE NARUDŽBE. A pri tome tražite da temperature bude 120°C.

Niko od proizvođača ne drži ovakvu vrstu robe svu na lageru, pa smatramo da ovaj javni poziv nije dobro urađen, te vas molimo da izmenite rokove isporuke, kako bi i svi ostali proizvođači učestvovali ravnopravno na tenderu. U protivnom smatraćemo da je ovaj javni poziv diskriminatorski prema ostalim proizvođačima, i da favorizuje nekog drugog proizvođača.

**ODGOVOR 4:** Naručilac je konkursnom dokumentacijom predvideo rok isporuke 15 dana po izvršenoj **sukcesivnoj** narudžbi, što znači da nije neophodno da na lageru držite svu robu, kako ste naveli, tako da ostajemo pri svojim zahtevima.

**Napominjemo da dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude predstavljaju sastavni deo konkursne dokumentacije.**



KOMISIJA

*[Handwritten signature]*