



ЈКП. "ГРАДСКА ТОПЛАНА"
Број 5575
10.07.2017 год.
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ КРУШЕВАЦ

Градска топлана

37000 КРУШЕВАЦ, Мике Стојановића 13, Телефони: 037/426-482; 426-109 Факс: 037/442-180
Комерц: 441 255 Текући рачуни : 200-2370510101019-86 * 160-7439-69 * 205-85001-98 *

PREDMET: Одговор на постављено питање потенцијалног понуђача

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, бр. 14/15, бр. 68/15), ЈКП "Градска топлана" Крушевац, у вези са ЈН 15/17 : ARMATURA, даје следећи одговор на постављена питања :

PITANJE 1 :

У вашим појашњењима бр 5438 од 03.07.2017. год, навели сте да заhtевате да кућиште leptir ventila „bude od EN GJL 250 zbog boljih mehaničkih osobina“ а да нисте навели о којим особинама се ради нити сте се позвали на одговарајући технички propis.

С обзиром да сте у партији 1 тражили да све slavine буду у складу са ЕУ директивом PED 97/23/EC, сматрамо да и за leptiraste ventile треба да важи исти uslov – saglasnost са директивом PED 97/23/EC односно 2014/68/EU.

Prema PED директиви 2014/68/EU (nova verzija PED 97/23/EC) Anex 1, poglavlje 4 (а и према српском правилнику о техничким zahtevima за пројектовање, израду и оцењивање usaglasenosti опреме под pritiskom – Prilog 1 - Bitni zahtevi за bezbednost poglavlje 4. Materijali odeljak 4.2 b) i v) dozvoljena je upotreba posebno odobrenih materijala. Zato Vas molimo da dozvolite upotrebu materijala prema PED директиви 2014/68/EU (srpskom Правилнику о техничким zahtevima за пројектовање, израду и оцењивање usaglasenosti опреме под pritiskom) или посебно одобрених materijala према tački 4.2 aneksa (priloga 1) PED директиве 2014/68/EU или српског правилника, односно да прихватите и понуде leptir ventila са кућиштем од EN-GJL-200 који је посебним документом одобрен од именованог тела за оцењивање usaglasenosti.

ODGOVOR 1: На temelju dugogodišnje upotrebe leptira zahtevano je da kućište bude od sivog liva EN GJL 250, **zbog veće zatezne čvrstoće**, jer se leptiri čija su kućišta napravljena od sivog liva EN GJL 200 nisu pokazali adekvatnim за korišćenje у našem sistemu. Naručilac ostaje pri svojim zahtevima.

Napominjemo da dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude predstavljaju sastavni deo konkursne dokumentacije.

