



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Градска топлана

37000 КРУШЕВАЦ, Мике Стојановића 13, Телефони: 037/426-482; 426-109 Факс: 037/442-180
Комерц: 441 255 Текући рачуни : 200-23705101019-86 * 160-7439-69 * 205-85001-98 *



PREDMET: Odgovor na postavljeno pitanje potencijalnog ponuđača

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 124/12, br. 14/15, br.68/15), JKP "Gradska toplana" Kruševac, u vezi sa JN 22/17 : PREDIZOLOVANE CEVI I ELEMENTI, daje sledeći odgovor na postavljena pitanja :

PITANJE 1 : Molim pojašnjenje za obrazac 1-b „Specifikacija - predizolovane čelične cevi i elementi,,:

Ako matična cev treba da bude izrađena po standardu, molim da proverite debljine čeličnih cevi u Vašem zahtevu.

ODGOVOR 1: Prilikom definisanja debljina cevi u konkursnoj dokumentaciji vodili smo se činjenicom da su se u eksploataciji, cevi tih debljina, pokazale kao adekvatnije. Međutim, zbog brzine realizacije tendera, prihvaćemo Vašu sugestiju i izvršiti izmenu svođenjem na standardne debljine.

Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju.

Napominjemo da dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude predstavljaju sastavni deo konkursne dokumentacije.



КОМИСИЈА