



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
**Градска топлана**

37000 КРУШЕВАЦ, Мике Стојановића 13, Телефони: 037/426-482; 426-109 Факс: 037/442-180  
Комерц: 441 255 Текући рачуни : 200-2370510101019-86 \* 160-7439-69 \* 205-85001-98 \*



**PREDMET:** Odgovor na postavljeno pitanje potencijalnog ponuđača

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 124/12, br. 14/15, br.68/15), JKP "Gradska toplana" Kruševac, u vezi sa JN 02/2019 : Remont kotlova , daje sledeći odgovor na postavljena pitanja :

**PITANJE 1: "**

U vezi izmene konkursne dokumentacije koju ste objavili želimo da Vam ukažemo na sledeće odredbe standarda SRPS EN 12952-5 sa obaveznom primenom.

- 1) Tačkom 7.3.2 standarda je definisano da proizvođač mora izvršiti savijanje cevi po kvalifikovanom postupku odobrenom od strane ovlašćene organizacije
- 2) Tačkom 7.3.12 standarda za grupno savijanje cevi su definisani identični uslovi kao Za pojedinačno savijanje, a tačkom A. 2.4.7 je određeno da se metoda zajedničkog (grupnog) savijanje cevi mora kvalifikovati (bitno za savijanje panela)
- 3) Tačkom C.5 je određeno da se zavarivanje panela vrši po odobroj proceduri što takode podrazumeva kvalifikaciju postupka i odobrenje od strane ovlašćene organizacije.
- 4) Tačkom 8.1.4 i 8.3 standarda određeno je da se zavarivanje mora izvršiti po odobroj Proceduri, u ovom slučaju i za sučeono i za ugaono zavarene spojeve (BW i FW). Odobrenje izdaje ovlašćena organizacija .

U skladu sa tim smatramo da su navedene kvalifikacije procedura postupaka neophodne kako bi se odgovorilo zahtevima standarda, u suprotnom se predmetni radovi izvode mimo zakonski propisanih procedura.

**ODGOVOR 1:** Naručilac će obustaviti ovaj postupak javne nabavke.

KOMISIJA